

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» февраля 2024 г., 43240061000209391390

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2024 г., № 2402/015-43/23/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Куменский, пгт Кумены, ул Гагарина, Дом 40, 88334321023, e-mail: ond14@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » февраля 2024 г., учетный номер 43240061000209391390.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Алексеев Александр Николаевич, e-mail: alekseevan@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Куменский, д Парфеновщина, ул Мира, Дом 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "БЕРЕЗКА" ПГТ КУМЕНЫ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 613400, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КУМЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КУМЕНЫ, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 17, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Огнетушители расположены на полу без в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 409. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
23.08.2024
2. в здании, ручные пожарные извещатели (РПИ) системы пожарной автоматики не обозначены знаком F10 в соответствии ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение "К" Таблица "К.1".
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Срок устранения нарушения:
23.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) **Алексеев Александр Николаевич**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2286F7ACDD0104B704DEE3965C1569E
Выделен: Алексеев Александр Николаевич
Действителен с 27.11.2023 по 19.02.2025

подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) **Алексеев Александр Николаевич**, e-mail: alekseevan@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «19» 02 2024 г. *Сергей Серавских СП.*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«Об» февраля 2024 г., 43240061000209390340

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской
области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2024 г., № 2402/015-43/18/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Куменский, пгт Кумены, ул Гагарина, Дом 40, 88334321023, e-mail: ond14@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 14 » февраля 2024 г., учетный номер 43240061000209390340.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Алексеев Александр Николаевич, e-mail: alekseevan@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Куменский, пгт Кумены, ул Садовая, Дом 5а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "БЕРЕЗКА" ПГТ КУМЕНЫ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 613400, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КУМЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КУМЕНЫ, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 17, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее идентификационные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Огнетушители расположены на полу без в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 409. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
23.08.2024
- в здании, ручные пожарные извещатели (РПИ) системы пожарной автоматики не обозначены знаком F10 в соответствии ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение "К" Таблица "К.1".
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Срок устранения нарушения:
23.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Алексеев Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Алексеев Александр Николаевич, e-mail: alekseevan@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« » часов « » минут « 19 » 02 2024 г. Сергей Сергеевич Еб.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» февраля 2024 г., 43240061000209387763

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2024 г., № 2402/015-43/17/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Куменский, пгт Кумены, ул Гагарина, Дом 40, 88334321023, e-mail: ond14@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » февраля 2024 г., учетный номер 43240061000209387763.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Алексеев Александр Николаевич, e-mail: alekseevan@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Куменский, пгт Кумены, ул Лесная, Дом 17а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "БЕРЕЗКА" ПГТ КУМЕНЫ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 613400, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КУМЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КУМЕНЫ, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 17, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:


1. Огнетушители расположены на полу без в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 409. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
23.08.2024
2. в здании используются розетки с повреждениями
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
Срок устранения нарушения:
23.08.2024

3. в здании, ручные пожарные извещатели (РПИ) системы пожарной автоматики не обозначены знаком F10 в соответствии ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение "К" Таблица "К.1".
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Срок устранения нарушения:
23.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, подтверждающие доказательства нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решений контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Алексеев Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Алексеев Александр Николаевич, e-mail: alekseevan@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« » часов « » минут « 19 » 02 20 24 г. Сергей Сергеевич Еб.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

