

**Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
«Березка» пгт Кумены
Куменского района
Кировской области**
613400, Кировская область,
Куменский р-н, пгт Кумены
улица Лесная 17а
тел.: 8(83343) 2-16-45
«21» августа 2024г. № 35/2
на № _____

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Куменского
района

Государственному инспектору
Куменского района по пожарному
надзору
А.Н.Алексееву

Заведующего МКДОУ д/с «Березка» пгт
Кумены Куменского района
Е.П.Седавных

Информация о результатах

Устранения предписаний № 2402/015-43/17/ПВПР от 14.02.2024г. выявленных
нарушений обязательных требований при профилактическом визите от 14.02.2024 года.

О принятых мерах сообщаем следующее:

1. Огнетушители, расположенные на полу используются в специальных подставках из негорючих материалов, исключающие падение или опрокидывание. (Приложение 1). (Предписание № 2402/015-43/17/ПВПР от 14.02.2024г п.1) .
2. Розетки в здании заменены. (Приложение 2). (Предписание № 2402/015-43/17/ПВПР от 14.02.2024г п.2) .
3. Ручные пожарные извещатели системы пожарной автоматики обозначены знаком F10. (Приложение 3). (Предписание № 2402/015-43/17/ПВПР от 14.02.2024г п.3) .

Приложение:

1. Фото подставок для огнетушителей.
2. Фото розеток.
3. Фото знака F10 с пожарным извещателем.

Заведующий МКДОУ д/с «Березка» пгт Кумены



Е.П.Седавных

Приложение 1

Фото подставок для огнетушителей.




Приложение 2

Фото розеток.



Приложение 3

Фото знака F10 с пожарным извещателем.



**Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
«Березка» пгт Кумены
Куменского района
Кировской области**
613400, Кировская область,
Куменский р-н, пгт Кумены
улица Лесная 17а
тел.: 8(83343) 2-16-45
«21» августа 2024г. № 35/3
на № _____

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Куменского
района

Государственному инспектору
Куменского района по пожарному
надзору
А.Н.Алексееву

Заведующего МКДОУ д/с «Березка» пгт
Кумены Куменского района
Е.П.Седавных

Информация о результатах

Устранения предписаний № 2402/015-43/18/ПВПР от 14.02.2024г. выявленных
нарушений обязательных требований при профилактическом визите от 14.02.2024 года.

О принятых мерах сообщаем следующее:

1. Огнетушители, расположенные на полу используются в специальных подставках из
негорючих материалов, исключающие падение или опрокидывание. (Приложение 1).
(Предписание № 2402/015-43/18/ПВПР от 14.02.2024г п.1) .
2. Ручные пожарные извещатели системы пожарной автоматики обозначены знаком
F10. (Приложение 2). (Предписание № 2402/015-43/18/ПВПР от 14.02.2024г п.2) .

Приложение:

1. Фото подставок для огнетушителей.
2. Фото знака F10 с пожарным извещателем.

Заведующий МКДОУ д/с «Березка» пгт Кумены



Е.П.Седавных

Приложение 1

Фото подставок для огнетушителей.



Приложение 2

Фото знака F10 с пожарным извещателем.



**Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
«Березка» пгт Кумены
Куменского района
Кировской области**
613400, Кировская область,
Куменский р-н, пгт Кумены
улица Лесная 17а
тел.: 8(83343) 2-16-45
«21» августа 2024г. № 35/4
на № _____

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Куменского
района

Государственному инспектору
Куменского района по пожарному
надзору
А.Н.Алексееву

Заведующего МКДОУ д/с «Березка» пгт
Кумены Куменского района
Е.П.Седавных

Информация о результатах

Устранения предписаний № 2402/015-43/23/ПВПР от 14.02.2024г. выявленных
нарушений обязательных требований при профилактическом визите от 14.02.2024 года.

О принятых мерах сообщаем следующее:

3. Огнетушители, расположенные на полу используются в специальных подставках из
негорючих материалов, исключающие падение или опрокидывание. (Приложение 1).
(Предписание № 2402/015-43/23/ПВПР от 14.02.2024г п.1) .
4. Ручные пожарные извещатели системы пожарной автоматики обозначены знаком
F10. (Приложение 2). (Предписание № 2402/015-43/23/ПВПР от 14.02.2024г п.2) .

Приложение:

1. Фото подставок для огнетушителей.
2. Фото знака F10 с пожарным извещателем.

Заведующий МКДОУ д/с «Березка» пгт Кумены



Е.П.Седавных

Приложение 1

Фото подставок для огнетушителей.



Приложение 2

Фото знака F10 с пожарным извещателем.

